

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
г. Пермь, ул. В. Каменского, 2, тел. 258-40-01 (доб. 329)
(наименование надзорного органа)

ПРЕДПИСАНИЕ № 2

об устранении нарушений установленных требований
в области гражданской обороны

«11» марта 2019 г.

Муниципальному автономному образовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка»
г. Перми
(наименование, адрес объекта надзора)

Директору Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка»
г. Перми Мякиной Ольге Эдуардовне
(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица объекта надзора, его уполномоченного
представителя)

Руководствуясь федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 305 «Об утверждении
Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны»,
(основания проведения проверки)

в период с 13.02.2019 по 11.03.2019 проведена внеплановая выездная проверка:
Смирновым Никитой Викторовичем, старшим инспектором отделения
государственного пожарного надзора 1 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю в
отношении Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка»
г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. КИМ, 78

(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять государственный
надзор в области гражданской обороны, проводившего (проводивших) проверку)
совместно с: директором МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением
английского языка» г. Перми Мякиной О.Э.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц участвовавших в проверке) по выполнению установленных
требований в области гражданской обороны.

по выполнению обязательных требований в области гражданской обороны.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения установленных требований в области гражданской обороны:

№ п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На защитное сооружение ГО не разработана следующая документация: журнал оценки технического состояния ЗС ГО; сигналы оповещения гражданской обороны; план перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых; план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации; планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО; эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО; эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО; эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО; инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования; инструкции по использованию средств индивидуальной защиты; инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами; инструкция по обслуживанию ДЭС; инструкция по противопожарной безопасности; правила поведения укрываемых в ЗС ГО; журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью; журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования; схема эвакуации укрываемых из очага поражения; список телефонов.	п. 3.6. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)	01.02.2020	
2.	При эксплуатации защитного сооружения ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. При этом не обеспечена сохранность защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: герметических	п. 3.2.1., 3.2.2. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)	01.02.2020	

	дверей и ставней, герметизации всего сооружения; инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации (элементы защитного сооружения ликвидированы, демонтированы).			
3.	Для обслуживания защитного сооружения ГО в мирное время, не созданы звенья по обслуживанию защитного сооружения ГО. Схемы организации группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения ГО не разработаны.	п. 1.4. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)	01.02.2020	
4.	Не осуществляется оценка технического состояния ЗС ГО.	п. 4.1.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003 № 4317)	01.02.2020	
5.	Планово – предупредительный ремонт строительных конструкций в установленные сроки не проводится, в результате чего с некоторых участков стен защитного сооружения ГО осыпается краска.	п. 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)	01.02.2020	
6.	Отсутствуют обозначения защитного сооружения ГО.	п. 6.2.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003 № 4317)	01.02.2020	
7.	В помещениях для укрываемых не предусмотрены местные источники освещения от переносных электрических фонарей, аккумуляторных светильников	п. 11.2.4 СП 88.13330.2014	01.02.2020	
8.	На всех герметических дверях не указан порядковый номер.	п. 6.2.2. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.	01.02.2020	

		утвержденных Приказом МЧС Росси от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)		
9.	Герметические двери окрашены в коричневый цвет.	п. 3.2.10. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС Росси от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)	01.02.2020	
10.	Герметические двери находятся в открытом положении без подставок, не прикрыты съемными легкими экранами или щитами.	п. 3.2.5. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС Росси от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)	01.02.2020	
11.	Притворы всех герметических дверей не обеспечивают герметичность (уплотнительная резина повреждена, зачерствела).	п.п. 3.2.1., 4.1.3., 4.3.10. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС Росси от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)	01.02.2020	
12.	Не обеспечена надежная герметичность сооружения.	п. 3.4.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС Росси от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)	01.02.2020	
13.	Герметичность убежища не проверяется.	п.п. 4.1.3., 4.3.10. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС Росси от 15.12.2002 № 583	01.02.2020	

		(зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)		
14.	Не обозначены маршруты движения к защитному сооружению ГО.	п. 6.2.3. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)	01.02.2020	
15.	В защитном сооружении ГО не предусмотрен запас питьевой воды (емкости для запаса питьевой воды отсутствуют).	п. 10.5.2. СП 88.13330.2014	01.02.2020	
16.	На вводе системы водоснабжения отсутствует запорная арматура внутри защитного сооружения ГО.	п. 5.6.5. СП 88.13330.2014	01.02.2020	
17.	На трубах системы водоснабжения, на вводе внутри убежища отсутствует обратный клапан.	п. 10.5.2. СП 88.13330.2014	01.02.2020	
18.	Не предусмотрено устройство уборных, отсутствуют санитарные приборы и аварийный резервуар	п. 10.5.6. СП 88.13330.2014	01.02.2020	
19.	Отсутствует пункт управления с телефонной связью.	п. 12.1 СП 88.13330.2014	01.02.2020	
20.	Трубы систем водоснабжения и отопления не окрашены..	п. 3.2.10. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)	01.02.2020	
21.	Допущено оштукатуривание части стен и потолка.	п. 3.2.8. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)	01.02.2020	
22.	Воздуховоды окрашены в зеленый цвет.	п. 3.2.10. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583	01.02.2020	

		(зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)		
23.	На воздуховодах защитного сооружения ГО не обозначено направление движения воздуха.	п. 4.3.9. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)	01.02.2020	

Объект надзора, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в надзорный орган в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

При этом объект надзора вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в надзорный орган.

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта надзора.



(подпись)

старший инспектор ОГПН 1 ОНПР по городу Перми
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Смирнов Н.В.
(должность, фамилия, инициалы должностного лица
надзорного органа)

« 14 » марта 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

« 11 » марта, 20 19 г.