

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

г. Пермь, ул. В. Каменского, 2, тел. 258-40-01 (доб. 301)

(орган государственного надзора в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, адрес, номер телефона, электронный адрес
в сети Интернет)

ПРЕДПИСАНИЕ № 5/3/1-25

**по устранению нарушений установленных требований
и мероприятий в области гражданской обороны**

«26» февраля 2018 г.

**Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка»**

г. Перми, 614107, г. Пермь, ул. КИМ, 78

(наименование, адрес федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления, юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

Руководствуясь федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ “О гражданской обороне”, от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 305 “Об утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны”, в период с 01 февраля 2018 по 27 февраля 2018 проведена плановая выездная проверка: Смирновым Никитой Викторовичем, старшим инспектором отделения государственного пожарного надзора 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю; Созиновым Сергеем Александровичем, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Мотовилихинскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю; в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения “Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка” г. Перми, расположенного по адресу 614107, г. Пермь, ул.КИМ, 78.

(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных)
осуществлять государственный надзор в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, проводившего проверку, наименование объекта
проверки и его адрес)

совместно с: Мякиной Ольгой Эдуардовной, директором.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны и в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне" необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На защитное сооружение ГО не разработана следующая документация: журнал оценки технического состояния ЗС ГО; сигналы оповещения гражданской обороны; план перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых; план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации; планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО; эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО; эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО; эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО; инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования; инструкции по использованию средств индивидуальной защиты; инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами; инструкция по обслуживанию ДЭС; инструкция по противопожарной безопасности; правила поведения укрываемых в ЗС ГО; журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью; журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования; схема эвакуации укрываемых из очага поражения; список телефонов.	п. 3.6. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)	01.02.2019	
2.	При эксплуатации защитного сооружения ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. При этом не обеспечена сохранность защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: герметических дверей и ставней, герметизации всего сооружения; инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в	п. 3.2.1., 3.2.2. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)	01.02.2019	

	любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации (элементы защитного сооружения ликвидированы, демонтированы).			
3.	В организации не назначены ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация правильного учета защитных сооружений ГО, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования.	п. 1.3. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)	01.02.2019	
4.	Для обслуживания защитного сооружения ГО в мирное время, не созданы звенья по обслуживанию защитного сооружения ГО. Схемы организации группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения ГО не разработаны.	п. 1.4. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)	01.02.2019	
5.	Не осуществляется оценка технического состояния ЗС ГО.	п. 4.1.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003 № 4317)	01.02.2019	
6.	Планово – предупредительный ремонт строительных конструкций в установленные сроки не проводится, в результате чего с некоторых участков стен защитного сооружения ГО осыпается краска.	п. 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)	01.02.2019	
7.	Отсутствуют обозначения защитного сооружения ГО.	п. 6.2.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003 № 4317)	01.02.2019	
8.	В помещениях для укрываемых не предусмотрены местные источники освещения от переносных электрических	п. 11.2.4 СП 88.13330.2014	01.02.2019	

	фонарей, аккумуляторных светильников			
9.	На всех герметических дверях не указан порядковый номер.	п. 6.2.2. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)	01.02.2019	
10.	Герметические двери окрашены в коричневый цвет.	п. 3.2.10. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)	01.02.2019	
11.	Герметические двери находятся в открытом положении без подставок, не прикрыты съемными легкими экранами или щитами.	п. 3.2.5. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)	01.02.2019	
12.	Притворы всех герметических дверей не обеспечивают герметичность (уплотнительная резина повреждена, зачерствела).	(п.п. 3.2.1., 4.1.3., 4.3.10. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317))	01.02.2019	
13.	Не обеспечена надежная герметичность сооружения.	(п. 3.4.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)	01.02.2019	
14.	Герметичность убежища не проверяется.	п.п. 4.1.3., 4.3.10. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.	01.02.2019	

		утвержденных Приказом МЧС Росси от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)		
15.	Не обозначены маршруты движения к защитному сооружению ГО.	п. 6.2.3. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС Росси от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)	01.02.2019	
16.	В защитном сооружении ГО не предусмотрен запас питьевой воды (емкости для запаса питьевой воды отсутствуют).	(п. 10.5.2. СП 88.13330.2014)	01.02.2019	
17.	На вводе системы водоснабжения отсутствует запорная арматура внутри защитного сооружения ГО.	п. 5.6.5. СП 88.13330.2014	01.02.2019	
18.	На трубах системы водоснабжения, на вводе внутри убежища отсутствует обратный клапан.	п. 10.5.2. СП 88.13330.2014	01.02.2019	
19.	Не предусмотрено устройство уборных, отсутствуют санитарные приборы и аварийный резервуар	п. 10.5.6. СП 88.13330.2014	01.02.2019	
20.	Отсутствует пункт управления с телефонной связью.	п. 12.1 СП 88.13330.2014	01.02.2019	
21.	Трубы систем водоснабжения и отопления не окрашены..	п. 3.2.10. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС Росси от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)	01.02.2019	
22.	Допущено оштукатуривание части стен и потолка.	п. 3.2.8. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС Росси от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)	01.02.2019	
23.	Воздуховоды окрашены в зеленый цвет.	п. 3.2.10. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС Росси	01.02.2019	


		от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)		
24.	На воздуховодах защитного сооружения ГО не обозначено направление движения воздуха.	п. 4.3.9. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС Росси от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)	01.02.2019	
25.	Журнал учета защитных сооружений гражданской обороны не ведется.	п. 2.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)	01.02.2019	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей или должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений установленных требований в области гражданской обороны.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны будет проведена в рамках внеплановой в феврале 2019 года.



(подпись)

Старший инспектор отделения государственного
пожарного надзора I Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Перми управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
Смирнов Никита Викторович.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор
в области гражданской обороны)

«26» февраля 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):


(подпись)

Инженер МЧС, с/ош.с. Шенникова В.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«26» февраля 2018 г.