

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
614990г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342)258-40-01, ф. (342)212-42-52, e-mail:
gu@ugps.perm.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми
по Мотовилихинскому району
1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Перми

(наименование органа государственного пожарного надзора)
адрес: 614107, г. Пермь, ул. Уральская, 74, телефон 258-40-01, доб. 302, E-mail:
ond_motoviliha@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 225/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – Муниципальному автономному общеобразовательному
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным
изучением английского языка» г. Перми.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 1 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Перми УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю
Суханова Евгения Константиновича № 225 от «19» февраля 2021 ст. 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «01» марта 2021 года по «29»
марта 2021 года проведена плановая проверка инспектором отделения надзорной деятельности
и профилактической работы г. Перми по Мотовилихинскому району 1 ОНПР по городу Перми
старшим лейтенантом внутренней службы Тарасовым Максимом Юрьевичем, территории,
зданий и помещений объекта по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, 31а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспектора пожарному надзору, проводив-
шего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка»
г. Перми Мякиной Ольгой Эдуардовной (выписка из ЕГРЮЛ), исполняющим обязанности
директора Якимовой Светланой Александровной (приказ от 03.02.2021 № 059-08-05-09-
57). Лепешкиной Светланой Дмитриевной – заместителем директора по административно-
хозяйственной работе.

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований по-
жарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасност- и	Отметка (подпись) о выполнен- ии (указывае- тся только выполнен- ие)
	2	3	4	5
Общие нарушения				

1.	Для помещений на объекте защиты отсутствует проектная документация, содержащая пожарно-технические характеристики на строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, необходимая для использования в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности объекта защиты на всех этапах жизненного цикла. (Документация не предоставлена).	ч. 4 ст. 4, ст. 78, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; ч. 1 ст. 5, ч. 10 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ; п. 13, 16 (д, о), 23, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ	01.11.2021	
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (хранится в другом корпусе)	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технически регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»	01.11.2021	
3.	Не обеспечен подъезд пожарной техники со всех сторон	п. 8.1 «в» СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.11.2021	
Первый этаж				
4.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения № 19 по паспорту БТИ складского назначения с обозначением его категорий на входной двери помещения с наружной стороны	п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»	01.11.2021	
5.	Расстояние от извещателя пожарной сигнализации до осветительного прибора (светильника на потолке) в помещении № 7 по паспорту БТИ составляет менее 0,5 м	ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технически регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.11.2021	
6.	Пищевблок, размещаемый на этаже не выделен противопожарной перегородкой 1-го типа	ч. 2, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 34, ст. 37 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.5.2 СП 4.13130.2013	01.11.2021	
Второй этаж				
7.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требо-	п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.11.2021	

	ваниях пожарной безопасности» помещения № 4 (согласно паспорта БТИ) складского назначения с обозначением его категории на входной двери помещения с наружной стороны			
Подвал				
8.	При высоте лестницы более 45 см при спуске в подвал отсутствует ограждение с поручнем высотой не менее 1,2 метра	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технически регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.28* СНиП 21-01-97*	01.11.2021	
9.	Противопожарная дверь помещения электрощитовой неисправна	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»	01.11.2021	
10.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения электрощитовой с обозначением его категорий на входной двери помещения с наружной стороны	п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре». Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Мотовилихинскому району

1 ОНПР по городу Перми

старший лейтенант внутренней службы Тарасов М.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» сентября 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:



(подпись)

“29” марта 20 21 г.

Директор МАОУ «СОШ № 50 с углубленным
изучением английского языка» г. Перми
Мякина О.Э

(должность, фамилия, инициалы)